

**DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA**  
**(Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.)**

Il sottoscritto .....  
(generalità e dati anagrafici del dichiarante)  
CF...../P.IVA .....

In qualità di:

- professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni nel settore degli impianti di distribuzione del gas (1)
- soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3 del DM 37/08 (2)
- professionista iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7/12/1984 n.818 (3) numero di iscrizione.....

Ditta.....

(coordinate dell'azienda).....

Con sede in .....

.....  
(località, comune, provincia, via)

**VISTO**

L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE:

- GPL IN FASE GASSOSA
- GAS NATURALE  ,

CHE ALIMENTA L'UTENZA CIVILE REALIZZATO INDICATIVAMENTE  
NELL'ANNO \_\_\_\_\_

cognome e nome dell'utente.....

in qualità di: occupante  / proprietario  dell'impianto installato nei locali  
siti in:

.....

Cognome, nome e indirizzo del proprietario

.....

.....

(località, comune, provincia)

(via ..... scala.....piano.....Interno.....)

### COMPOSTO DAI SEGUENTI APPARECCHI

<input type="checkbox"/> cottura	Con controllo di fiamma: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	fuochi n°.....
<input type="checkbox"/> produzione acqua calda	Con controllo di fiamma: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	tipo.....portata W.....
<input type="checkbox"/> riscaldamento	Con controllo di fiamma: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	tipo.....portata W.....
<input type="checkbox"/> altro (4)	Con controllo di fiamma: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	tipo.....portata W.....

### DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, di aver eseguito le verifiche sotto indicate:

- a) Verifica dell'idoneità del luogo e dei locali di installazione degli apparecchi
- b) Verifica del tracciato a vista dell'impianto
- c) Verifica visiva della stato di conservazione delle tubazioni
- d) Verifica della tenuta dell'impianto, mediante
- (5).....

Considerato l'esito positivo delle verifiche effettuate, il sottoscritto

### DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile **la rispondenza dell'impianto** secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08 risultando lo stesso idoneo al funzionamento tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.

In fede

(timbro e firma) ..... (data).....

N.B. Il dichiarante declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose, derivanti dalla manomissione delle attuali condizioni dell'impianto a gas, dal suo utilizzo improprio o da sopravvenuta carenza di manutenzione.

#### Note

*(1) Per impianti con obbligo di progetto (ricadenti nel campo dell'articolo 5 comma 2 dal DM 37/08).*

*(2) Per impianti senza obbligo di progetto (non ricadenti nel campo dell'articolo 5 comma 2 de1 DM 37/08)*

*(3) Per impianti ricadenti in attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco*

*(4) Specificare il tipo di apparecchio a gas.*

*(5) Precisare se provato con impianto in pressione di gas e impiego di liquidi tensioattivi oppure con altri metodi alternativi (specificare il metodo e la pressione di prova) .*