

			RICERCA DEL 24-25/10/2013							
cod. im- pia- nto	Denominazione	diametro	LUNGHEZZA AL 31/12/2012			Tratti Ispezionati con Strumento pedonale - vedi rapporto EMME ERRE s.a.s. del 28/10/2013				
			AP/mt	MP/mt	BP/mt	AP/mt	MP/mt	BP/mt	Tubi di allacciamento mt	N° dispersioni riscontrate
1	Acqualunga	100			242			242		0
1	Alzaia Naviglio Grande	150								
1	Alzaia Naviglio Grande	100		359						
1	Baronella (parco della)	100		250			250			0
2	Belgio	80		250						
2	Bellone	80			100					
2	Bellone	200		108						
1	Beltrame	32			40			40		0
3	Berlinguer	100						210		0
3	Berlinguer	150			210					
1	Brodolini	80			140					
1	Cabina1-Cabina2	200		636						
3	Carducci	80								
3	Carducci	100			134			134		0
3	S.C. 251 S.VITO - FAGNANO	100			61			61		0
1	Carroccio	150								
1	Carroccio	100								
1	Carroccio	65			358					
1	Cavalieri V. Veneto (P.za)	150								
1	Cavalieri V. Veneto (P.za)	100			128					
2	Cavour	125								
2	Cavour	100								
2	Cavour	80								
2	Cavour	65			247					
2	Certosa	80			120					
2	Cervi (F.lli)	65			84					
1	Colombo	50			146					
1	Cooperazione	65								
1	Cooperazione	80								
1	Cooperazione	100			140					
1	Cornicione	125								
1	Cornicione	150								
1	Cornicione	150								
1	Cornicione	125								0
1	Cornicione + ALL. SCUOLA MEDIA	65		391			391			
1	Cornicione	100			250					
1	D'Acquisto (P.za)	150			98					
1	Dalla Chiesa (P.za)	125								
1	Dalla Chiesa (P.za)	100								
1	Dalla Chiesa (P.za)	80								
1	Dalla Chiesa (P.za)	65								
1	Dalla Chiesa (P.za)	50			436					
2	Danimarca	125		282						
1	Dante	100			258					
1	De Gasperi	125								
1	De Gasperi	100			640					
1	De Gasperi	200								
1	De Gasperi	175		637						
2	Dei Cillegi	125								
2	Dei Cillegi	100			100					
2	Circonvallazione	125			145					
2	Del Commercio	100								
2	Del Commercio	80								0
2	Del Commercio	65		340			340			
2	Del Lavoro	100		258			258			0
2	Del Turismo	65		124			124			0
2	Dell' Agricoltura	100		234			234			0
2	Dell' Artigianato	100								
2	Dell' Artigianato	65		340			340			0
2	Dell' Industria	125								
2	Dell' Industria	100		540			540			0
2	Dell' Informatica	65		190			190			0
1	Della Chiesa	80								
1	Della Chiesa	50			90					
2	Della Chimica	65		120			120			0
2	Della Meccanica	65								
2	Della Meccanica	100		220			220			0
1	Di Vittorio	100			323					
1	Don Berra	32			42					
2	Don Minzoni	100								
2	Don Minzoni	125								
2	Don Minzoni	50								
2	Don Minzoni	80			952					



			RICERCA DEL 24-25/10/2013							
cod. impianto	Denominazione	diametro	LUNGHEZZA AL 31/12/2012			Tratti Ispezionati con Strumento pedonale - vedi rapporto EMME ERRE s.a.s. del 28/10/2013				
			AP/mt	MP/mt	BP/mt	AP/mt	MP/mt	BP/mt	Tubi di allacciamento mt	N° dispersioni riscontrate
2	Mazzini	65			86					
1	Meucci	125								
1	Meucci	100								
1	Meucci	80			390					
1	Milano	100								
1	Milano	80								
1	Milano	65			500					
1	Mincio	50			92					
2	Olanda	80		110						
1	Pacinotti	80			62					
2	Palestina	80		110						
1	Papa Giovanni XXIII	125			156					
1	Pascoli	125			142					
1	Piave	80			136					
1	Pista ciclabile compr. Attrav. Naviglio	150		215						
1	Pitagora	100			190					
3	Puccini	125			157			157		0
1	Puecher	150								
1	Puecher	80								0
1	Puecher	50			480			480		
1	Quattro Novembre (P.za)	50			42					
2	Roggia Nuova	125								
2	Roggia Nuova	100								
2	Roggia Nuova	65								
2	Roggia Nuova	80			531					
1	Roma	150								
1	Roma	125								0
1	Roma	50			540			540		
1	Rosselli (F.II)	100								
1	Rosselli (F.II)	80								0
1	Rosselli (F.II)	50			213			213		
1	Rossini	50			144			144		0
2	S. Brunone (P.za)	200		56						
2	S. Brunone (P.za)	125			74					
1	S.C. 151	50								
1	S.C. 151	25		512						
1	S.Invenzio	200								
1	S.Invenzio	150								
1	S.Invenzio	125								
1	S.Invenzio	80								
1	S.Invenzio	65			543					
1	S.P. 162 compr. Attr. Ferroviario	150		305						
2	S. Brunone (P.za)	80								
2	S.P. 38	150								
2	S.P. 38	50								0
2	S.P. 38	65								
2	S.P. 38	80		415			415			
2	S.P. 38	125								
2	S.P. 54	200		332						
3	S.P. 236 (tratto per az. Agricola non collegato)	90								
1	Sanzio Raffaello	80								
1	Sanzio Raffaello	50			156					
2	Sauro	65			90					
2	Sauro	200		80						
1	Schenavoglia	150			429					
1	Ticino	50			56			56		0
1	Toscanini	50			146			146		0
1	Turati	125								
1	Turati	100								
1	Turati	65			416					
3	Verdi	100								
3	Verdi	80								0
3	Verdi	50			199			199		
3	Verdi	100		410			410			0
2	Vigano-Barate	100		520						
3	Vittorio Veneto	80			78			78		0
3	Vittorio Veneto (P.za)	80			32			32		0
1	Volta copr. Tratt c. Tennis	80								
1	Volta	150								
1	Volta	125			842					
1	Volta copr. Tratt c. Tennis	80								
1	Volta	100		843						
1	Cabina 1 tratto AP	100	40							

RICERCA DEL 24-25/10/2013										
cod. impianto	Denominazione	diametro	LUNGHEZZA AL 31/12/2012			Tratti Ispezionati con Strumento pedonale - vedi rapporto EMME ERRE s.a.s. del 28/10/2013				
			AP/mt	MP/mt	BP/mt	AP/mt	MP/mt	BP/mt	Tubi di allacciamento mt	N° dispersioni riscontrate
1	Cabina 5 tratto AP	100	5							
2	Cabina 3 tratto AP	80	22							
3	Cabina 4 tratto AP	80	25			25				
<b>TOTALI</b>			<b>92</b>	<b>12.864</b>	<b>21.394</b>	<b>25</b>	<b>5.069</b>	<b>6.353</b>	<b>2.850</b>	

LUNGHEZZA TOTALE AP/MP 12.956

LUNGHEZZA TOTALE BP 21.394

LUNGHEZZA RICERCA AP/MP 5.094

LUNGHEZZA RICERCA BP 6.353

PERCENTUALE RICERCA AP/MP 39,32%

PERCENTUALE RICERCA BP 29,70%